


СЗ 21087-ПС

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия: Клапан запорный с электромагнитным приводом и электромагнитной защелкой серии СВВ
т/ф 15 кв 892/П, Р М

Сведения о сертификации:



Предприятие изготовитель: ОАО «Семёновский арматурный завод»

Дата выпуска: 24.01.11

Назначение: Предназначен для работы на трубопроводах автоматического и дистанционного управления потоками воды, пара, воздуха

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра		Показатель	
Проход условный Ду, мм		25	50 65
Давление рабочее Pp, МПа (кг/см ²)		1,6 (16)	
Температура рабочей среды t(°C)		от 5 до 150	
Масса, кг, не более		15,5	20 31
Изготовление и поставка		ТУ 3732-012-00218137-2003	
Пропуск воды в затворе, см ³ /мин.		6 при Pу 0,2 2 при Pу 1,6	6 при Pу 0,2 4 при Pу 0,62
Электро- магнитный привод типа ЭМ 38-37	Род тока	Постоянный	Переменный
	Напряжение, В	220в	
	Мощность, Вт	500	
	Режим работы ПВ, %	5	
Особые отметки	Сальниковый ввод рассчитан на подводку кабеля диаметром не более 12 мм. Масса цветных металлов и сплавов: латунь - 0,937 кг; медь и сплавы на медной основе - 1,93 кг; алюминий и алюминиевые сплавы - 2,115 кг;		

СЗ 21087-ПС

МАТЕРИАЛ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ

Наименование детали	Марка материала	Наименование детали	Марка материала
Корпус	КЧ 30-6-ф	Кольцо в корпус	Сталь 12 x 17
Крышка			
Мембрана	Фторопласт - 4	Золотник	ЛС 59-1
Уплотнение			

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Клапан запорный с эл. магнитным приводом и электромагнитной защелкой серии СВВ 21087-025М — 065М
Техническое описание и инструкция по эксплуатации
Паспорт

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И КОНСЕРВАЦИИ

Клапан запорный с эл. магнитным приводом и электромагнитной защелкой серии СВВ СЗ 21087-025М — 065М
соответствует ТУ 3732-012-00218137-2003
и признан годным для эксплуатации

Дата консервации «___» _____ 20___ г.

Срок консервации «3» года

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение гарантийного срока 2 года и гарантийной наработки 14000 циклов со дня ввода клапана в эксплуатацию.

Начальник ОТК

(подпись, дата)

